

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: [nadzor@rtntula.ru](mailto:nadzor@rtntula.ru)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 567 /21-ЭП-Б**

Брянская область, пгт. Климово. ул.  
Коммунистическая д 2.

" 16 " мая 2016 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

16 часов 10 минут

(время составления акта)

По адресу: Брянская область, пгт. Климово. ул. Коммунистическая д 2.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 567-р от 14 апреля 2015 г. Приокского управления Ростехнадзора о проведении плановой выездной проверки в отношении: Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района", за подписью Приокского управления Ростехнадзора заместителя руководителя О.А. Ермолаева

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая, внеплановая, выездная, документарная)

Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района"

ИНН 3241005924 , ОГРН 1063241031270

Дата проведения проверки :

20 года с час \_\_\_\_\_ мин \_ до час. мин Продолжительность

(заполняется в случае проверок филиалов, обособленных подразделений юр лица, или при осуществлении деятельности и.п. по нескольким адресам.)

Общая продолжительность проверки с. 04.05.2016 г. по 16.05.2016 года.

(3 рабочих дня, 15 рабочих часов).

Дата и время нахождения в организации ( на предприятии).

04 мая 2016 г. с. 9 час.00 мин. до 10 час. 00.мин Продолжительность 1 рабочий час.

10 мая 2016 г. с. 9 час.00 мин. до 16 час. 00.мин Продолжительность 7 рабочих часов.

16 мая 2016 г. с. 9 час.00 мин. до 16 час. 00.мин Продолжительность 7 рабочих часов.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района»  
действующая на основании Устава, приказа 286-к от  
29.12.2006г. Ерощко Надежда Александровна

(должность, ФИО)

(Подпись)

27.04.2016 г.

(Дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района»  
действующая на основании Устава, приказа 286-к от  
29.12.2006г. Ерощко Надежда Александровна



04.05.2016 г.  
(Дата, время)

(должность, ФИО)

(Подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(должность, ФИО)

(Подпись)

(Дата, время)

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо проводившее проверку:

- 1) Шевченко Сергей Иванович      Государственный инспектор      Ответственный за  
отдела государственного      проведение мероприятия  
энергетического надзора по      по контролю  
Брянской области

Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава,  
приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Надежда Александровна.

*фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица*

В ходе проверки : Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района" по соблюдению Федерального закона № 261 –ФЗ «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено следующее.

1. В январе 2012 года Приокским филиалом Федерального государственного учреждения «Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-окском регионе» было проведено обязательное энергетическое обследование Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района". На основании энергетического обследования составлен энергетический паспорт, рег. № 01893-Э-013-2-2012 потребителя топливно-энергетических ресурсов.

2. Разработана программа энергосбережения на 2015-2019 годы.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (ПТЭЭП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года № 4145).

(ПУЭ) Правил устройства электроустановок (Утверждены приказом Минэнерго России от 09 апреля 2003 года № 150)

(ПОТЭЭ) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. (Утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 года № 328н. Зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013 г. № 30593).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица допустившие нарушения
1	Отсутствует электротехнический персонал для обслуживания электроустановок.	ПТЭЭП п.1.2.1	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.
2	Отсутствует список лиц имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП п.1.7.2. п.3.4 ПОТЭЭ.	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.



3	Ответственная за электрохозяйство Смирнова И.М. не обеспечена личной инструкцией по оказанию первой медицинской помощи.	ПТЭЭП п.1.7.14	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.
4	Отсутствует график ППР основного электрооборудования на 2016 год.	ПТЭЭП п.1.6.3.	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.
5	Электроустановки не укомплектованы защитными средствами согласно норм комплектования.	ПТЭЭП п.1.2.2	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.
6	Отсутствует перечень должностей административно-технического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п.1.4.3 ПТЭЭП	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.
7	Работы в электроустановках не оформляются распоряжениями.	ПОТЭЭ п. 4.1	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.
8	Вводной щит не закрыт на замок.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПОТЭЭ п.3.4	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.
9	В распределительном щите отсутствуют, надписи назначения присоединений.	ПТЭЭП п.2.2.20	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.
10	Не проведено Т.О. вводного щита	ПТЭЭП п.2.2.16	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.
11	Вводной кабель, не закреплен и не защищен от механических повреждений.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.47	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.
12	Не закреплен заземляющий проводник к вводному щиту.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.47	Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерошко Н.А.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами(с указанием положений(нормативных) правовых актов):

не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям.



не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено:

Запись в журнал учета проверок юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Распоряжение на плановую выездную проверку № 567 от 14.04.2016 г.
2	Предписание об устранении выявленных нарушений № 567 /21-ЭП-Б от 16.05.2016 г.

Подписи лиц проводивших проверку



Шевченко С.И.

Государственный инспектор

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерощко Н.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Дата проведения проверки:

20 года с \_\_\_\_\_ млн. до \_\_\_\_\_ млн. Продолжительность:

\_\_\_\_\_ (указывается в случае проверки филиала, представительного органа лица, или присутствия комиссии акционеров и.л. по вопросам избрания)

Общая продолжительность проверки от 04.05.2016 г. по 16.05.2016 г.

(7 рабочих дня, 15 рабочих часов)

Дата и время начала работы в организации (на предприятии)

04 мая 2016 г. с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 7 рабочих час.

10 мая 2016 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 рабочих часов

16 мая 2016 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7 рабочих часов.

(указывается время государственного контроля (надзора))

О проведении проверки уведомлена:

(указывается кто уведомлен в какой срок)

Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерощко Надежда Александровна

(должность, ИО)

С копией распоряжения приказа о проведении проверки ознакомлена:

Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района» действующая на основании Устава, приказа 286-к от 29.12.2006г. Ерощко Надежда Александровна





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: [nadzor@uten32.ru](mailto:nadzor@uten32.ru)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**о назначении времени и места рассмотрения  
дела об административном правонарушении**

Брянская обл. пгт. Климово  
ул. Коммунистическая д 2.  
каб. директора

(место вынесения) 9-30 (время составления) «17» мая 2016 г. (даты составления)

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора  
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, вынесшего определение)  
по Брянской области Щевченко Сергей Иванович

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев протокол об административном правонарушении от «16» мая 2016 г. № 15-112 и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица: директора Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района" Ерошко Надежды Александровны.

(наименование лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ,

**установил:**

Рассмотрение данного дела относится к компетенции заместителя начальника отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Прудникова Андрея Викторовича обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела не имеется, протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ и иные материалы дела оформлены правильно, обстоятельств, исключающих производство по делу не имеется имеющих по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу, лицо привлекаемое к административной ответственности, с материалами дела ознакомлено. Заявления, ходатайства не поступали.

На основании изложенного и руководствуясь подп. 1 п. 1 ст. 29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ,

**определил:**


1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении: директора Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района" Ерошко Н.А.

(наименование лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 30.12.2001 г. № 195-ФЗ на « 19 » мая 2016 года в 14 ч. 30 мин. в помещении Ростехнадзора расположенного по адресу г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 11, в кабинете № 28 заместителя начальника отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Прудникова Андрея Викторовича

2. Направить / вручить копию определения: директору Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района" Ерошко Надежде Александровне.

(лицу, в отношении которого возбуждено  
дело об административном правонарушении)

Государственный инспектор  
отдела государственного энергетического надзора  
должность лица,  
вынесшего определение



Щевченко С.И.

фамилия, инициалы

Копия определения получена (вручена):  
«17» мая 2016 г.

Ерошко Н.А.

(роспись в получении)

по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Рассмотрев дело № 15/12 в отношении государственного инспектора энергетического надзора от Брянской области Прудникова Андрея Александровича, исполняющего обязанности администратора «Комплексного центра социального обслуживания населения» Климовского района в административном правонарушении в сфере коммунального предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2001 № 195-ФЗ «Об ответственности за нарушение правил пользования коммунальными услугами», в соответствии с которыми административная ответственность наступает за нарушение правил пользования коммунальными услугами, в соответствии с постановлением администрации Климовского района от 15.12.2015 № 195-ФЗ.

На основании постановления администрации Климовского района от 15.12.2015 № 195-ФЗ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

1. Направить копию определения об административном правонарушении в Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения" Климовского района Ерошко Надежде Александровне (наименование лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении) 30.12.2015 г. № 195-ФЗ от 19 мая 2016 года в 14.00 часа по почте по адресу: Брянская обл. Климовский район, с/пос. № 18, администрация «Комплексного центра социального обслуживания населения» Климовского района Прудников Андрей Александрович.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
СКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1. Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86  
-mail: [rostehnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru), <http://www.gosnadzor.ru>  
к, ул. 7 Линия, д.11. Телефон: (4832) 64-32-91, E-mail: [nadzor@uten32.ru](mailto:nadzor@uten32.ru)

ЧЕК - ДРАФТ  
Брянское отделение № 8605 ФИЛИАЛ № 212  
ИНН: 7707083893

Операция: 46  
Дата: 30.05.2016 15:12  
Терминал: 2  
Сумма: 2000,00  
Комиссия: 60,00  
Итого: 2060,00  
Аве тысячи шестьдесят рублей 00 копеек

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-112**

Получатель: УИК ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРИ  
ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗ  
ОРА)  
ИНН: 7107516785 КПП: 710701001  
Счет: 40101810300000010008  
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК  
Бик: 041501001  
Кор.счет: 0

UID: 201605308605002120860500212000046Z  
Сумм: 101265038078ZLN  
Код валютной классификации:  
49811641000016000140  
Статус плательщика: 24  
ОКМО: 15701000  
Основание платежа: 0  
Налоговый период (107): 0  
Дата документа: 0  
Тип платежа (110): 0  
ФИО плательщика: ЕРОШКО НААЕЖАА  
АЛЕКСАНДРОВНА  
Адрес плательщика: БРЯНСКАЯ КЛИМОВО  
ПОЛЕВАЯ 63 КВ 11  
УИН: 49871071605151120002  
Вид документа: ПАСПОРТ РФ  
Номер документа: 1509827686  
Гражданство: РОССИЯ  
Назначение платежа: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
ШТРАФ  
УИН: 10415016010086053005201695741886  
ИПТУ: 010000000001509827686643  
ФИО: ЕРОШКО НААЕЖАА АЛЕКСАНДРОВНА  
Адрес: брянская обл климово полевая 63  
КВ 11

Подпись 56797e10fffffd130fffff9dff  
банка: fffffffffffe37a3f11ffffffa4  
ffffffac5beffffff00beffffff  
eeffffffc8

Документ исполнен  
Служба поддержки 8-800-555-555-0  
Благодарим за выбор нашего Банка

Оператор №: 62002

**о назначении административного наказания**

г. Брянск, ул. 7я линия 11  
каб. № 28.  
(место составления)

ика отдела государственного энергетического надзора по Брянской об-  
ласти Прудников Андрей Викторович.

алы должностного лица, вынесшего постановление, № и дата выдачи служебного удостоверения)

е ТО № 04-0178 рассмотрев материалы дела об административном

ении должностного лица: директора Государственного бюджетного

тасти "Комплексный центр социального обслуживания населения

ешко Надежды Александровны.

**лице, в отношении которого рассмотрено дело:**

Ерошко

г. Климовского района». Брянская область пгт. Климово,

2. Приказ о назначении № 286-к от 29.12.2006г.

аботы), должность, данные о документах, подтверждающих полномочия должностного лица, сведения о  
возложении ответственности на данное должностное лицо за нарушение указанных требований:

ия: 21.07. 1974 года. с.Плавна, Климовского р-на, Брянской области.

ая область. п.г.т. Климово. ул. Полевая д 63 кв 11.

порт 1509 № 827686 Выдан УФМС России по Брянской области в

ия: семейное положение, замужем; кол-во иждивенцев: 1 ребенок.

дусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25  
Федерации об административных правонарушениях, разъяснены.

*Н.А. Ерошко*  
ь)

**Н.А. Ерошко**  
(инициалы, фамилия)

**УСТАНОВИЛ:**

об административном правонарушении № 15- от 16 мая 2016 г в 16  
дении плановой выездной проверки, на основании распоряжения за-  
Приокского управления Ростехнадзора О.А. Ермолаева № 567-р от  
нии плановой выездной проверки в отношении юридического лица:  
тного учреждения Брянской области "Комплексный центр социально-  
ия Климовского района" по адресу Брянская область, пгт. Климово.ул.



выявлены нарушения требования законодательства и нормативно-технических документов в области: - (ПТЭЭП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года № 4145).

(ПУЭ) Правил устройства электроустановок (Утверждены приказом Минэнерго России от 09 апреля 2003 года № 150)

(ПОТЭЭ) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. (Утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 года № 328н. Зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013 г. № 30593).

**а именно:**

№ п./п.	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование и пункт нормативного технического документа, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	Отсутствует электротехнический персонал для обслуживания электроустановок.	ПТЭЭП п.1.2.1
2	Отсутствует список лиц имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП п.1.7.2. п.3.4 ПОТЭЭ.
3	Ответственная за электрохозяйство Смирнова И.М. не обеспечена личной инструкцией по оказанию первой медицинской помощи.	ПТЭЭП п.1.7.14
4	Отсутствует график ППР основного электрооборудования на 2016 год.	ПТЭЭП п.1.6.3.
5	Электроустановки не укомплектованы защитными средствами согласно норм комплектования.	ПТЭЭП п.1.2.2
6	Отсутствует перечень должностей административно-технического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п.1.4.3 ПТЭЭП
7	Работы в электроустановках не оформляются распоряжениями.	ПОТЭЭ п. 4.1
8	Вводной щит не закрыт на замок.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПОТЭЭ п.3.4
9	В распределительном щите отсутствуют, надписи назначения присоединений.	ПТЭЭП п.2.2.20
10	Не проведено Т.О. вводного щита	ПТЭЭП п.2.2.16
11	Вводной кабель, не закреплен и не защищен от механических повреждений.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.47
12	Не закреплен заземляющий проводник к вводному щиту.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.47

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п. Протокол об административном правонарушении № 15- 112 от 16 мая 2016 г, акт проверки № 567/21ЭП-Б от 16 мая 2016 года,

что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена **статьей 9.11 Кодекса РФ** об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ – нарушение правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок

(наименование административного правонарушения)

Данные нарушения допущены по вине: директора Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района" Ерошко Надежды Александровны.

Подписано по делу об административном правонарушении вступив в законную силу постановлением № 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу № 567/21ЭП-Б от 16 мая 2016 года, участником дела



так как она своими действиями (бездействием) нарушила требования : (ПТЭЭП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года № 4145).

(ПУЭ) Правил устройства электроустановок (Утверждены приказом Минэнерго России от 09 апреля 2003 года № 150)

(ПОТЭЭ) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. (Утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 года № 328н. Зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013 г. № 30593).

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2. и ст. 4.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ:

- смягчающие обстоятельства, предусмотренных ст. 4.2 п. 1 (пп. 1) а именно, раскаяние лица совершившего правонарушение

Наличие ходатайств и отводов: \_\_\_\_\_ не поступали \_\_\_\_\_  
(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

### ПОСТАНОВИЛ:

признать директора Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района" Ерошко Надежду Александровну.

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в нарушении правил устройства, эксплуатации топливо и энергопотребляющих установок

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере:

2000 (две тысячи ) рублей,

(прописью)

✓ который должен быть внесен на реквизиты получателя УФК по Брянской области (Приокское управление Ростехнадзора), ИНН 7107516785 КПП 710701001 Расчетный счет: 40101810300000010008 Отделение Брянск, г. Брянск БИК 041501001 Назначение платежа: Код ОКТМО 15701000 КБК 498 1 16 41000 01 6000 140 (согласно утвержденному Ростехнадзором перечня КБК для данного вида штрафа) УИН 49871071605151120002

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу:

241007, г. Брянск, ул. 7-я Линия, д.11 Приокское управление Ростехнадзора

(адрес органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты):

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.



При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

С постановлением ознакомлена:

«19» мая 2016 г.

  
(подпись)

Н.А. Ерошко  
(инициалы, фамилия)


Директор ГБУ КЦСОН  
(должность)

Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Приокского управления Ростехнадзора

(Должность лица, вынесшего постановление)

А.В. Прудников  
(фамилия, инициалы)



  
(подпись)

19 мая 2016 г.  
(дата)

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

" 19 " мая 2016 г.

  
(подпись)

Н.А. Ерошко

Директор общества ГБУ КЦСОН

(инициалы, фамилия)

(должность)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

" " 20 г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:

Штраф взыскан " " 20 г.

Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**  
**(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

*пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 567/ 21-ЭП-Б**

**Брянская обл, пгт. Климово**  
**ул. Коммунистическая. д 2.**  
(место составления предписания)  
предписания

«16» мая 2016 г.

дата составления

Государственное бюджетное учреждение  
Брянской области  
"Комплексный центр социального  
обслуживания населения  
Климовского района",  
Директору:  
Ерошко Н.А.

Мною государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Шевченко С.И. В процессе проведенной плановой выездной проверке, согласно распоряжения Приокского управления Ростехнадзора № 567 от 14.04.2015 года, деятельности: Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района", соблюдения требований нормативно – правовых актов Российской Федерации в области энергетики, в присутствии директора Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района", Ерошко Надежды Александровны, выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных обязательных требований нормативно – правовых актов

п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	Отсутствует электротехнический персонал для обслуживания электроустановок.	ПТЭЭП п.1.2.1	Устранить нарушение	20.06.2016г.
2	Отсутствует список лиц имеющих право	ПТЭЭП п.1.7.2.	Устранить нарушение	20.06.2016г.




	единоличного осмотра электроустановок.	п.3.4 ПОТЭЭ.		
3	Ответственная за электрохозяйство Смирнова И.М. не обеспечена личной инструкцией по оказанию первой медицинской помощи.	ПТЭЭП п.1.7.14	Устранить нарушение	20.06.2016г.
4	Отсутствует график ППР основного электрооборудования на 2016 год.	ПТЭЭП п.1.6.3.	Устранить нарушение	20.06.2016г.
5	Электроустановки не укомплектованы защитными средствами согласно норм комплектования.	ПТЭЭП п.1.2.2	Устранить нарушение	20.06.2016г.
6	Отсутствует перечень должностей административно-технического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п.1.4.3 ПТЭЭП	Устранить нарушение	20.06.2016г.
7	Работы в электроустановках не оформляются распоряжениями.	ПОТЭЭ п. 4.1	Устранить нарушение	20.06.2016г.
8	Вводной щит не закрыт на замок.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПОТЭЭ п.3.4	Устранить нарушение	20.06.2016г.
9	В распределительном щите отсутствуют, надписи назначения присоединений.	ПТЭЭП п.2.2.20	Устранить нарушение	20.06.2016г.
10	Не проведено Т.О. вводного щита	ПТЭЭП п.2.2.16	Устранить нарушение	20.06.2016г.
11	Вводной кабель, не закреплен и не защищен от механических повреждений.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.47	Устранить нарушение	20.06.2016г.
12	Не закреплен заземляющий проводник к вводному щиту.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.47	Устранить нарушение	20.06.2016г.



На основании ст.20 ст21 пункта 2, Федерального закона от 26 марта 2003 года, № 35-ФЗ « Об электроэнергетике» Федерального закона от 26 декабря 2008 года. № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 года № 401- директору Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района" Ерощко Н.А. - предписывается -устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 5- дней после истечения каждого срока направлять уведомление об исполнении пунктов предписания лицу ответственному за проведение проверки с указанием конкретных мер принятых по устранению нарушений. по адресу пгт. Климово ул. Полевая 39.

Предписание выдал  
Государственный инспектор



Шевченко С.И.

Первый экземпляр предписания для исполнения  
получила и с его содержанием ознакомлена :  
Директор ГБУ КЦСОН

*Ерощко Н.А.* Ерощко Н.А.

№	Конкретное описание нарушения	Нормативное требование	Принятые меры по устранению нарушения	Срок устранения нарушения
1	Отсутствует электрический щиток для обслуживания т.д. установленного	ПТЭЭП п.1.7.1	Устранить нарушение	20.06.2016г.
2	Отсутствует электрощитовые устройства	ПТЭЭП п.1.7.2	Устранить нарушение	20.06.2016г.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

105066, Москва, ул. А.Лукиянова, д. 4, стр. 1. Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86  
E-mail: [rostehnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru), <http://www.gosnadzor.ru>  
241007, г. Брянск, ул. 7 Линия, д.11. Телефон: (4832) 64-32-91, E-mail: [nadzor@uten32.ru](mailto:nadzor@uten32.ru)

**ПРОТОКОЛ № 15-112**

**об административном правонарушении**

« 16 » мая 2016 г.

Брянская обл. пгт. Климово  
ул. Коммунистическая д 2.

каб. директора

( дата составления протокола)

(место составления протокола)

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Приокского управления Ростехнадзора Шевченко Сергей Иванович.

должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору), на основании распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ермолаева О.А. № 1817 от 09.11.2015 года «О проведении плановой выездной проверки, в отношении юридического лица: Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района". (Электрохозяйство административного здания)

наименование цеха, площадки, производственного участка, технологического оборудования, агрегата, объекта, здания, сооружения расположенном по адресу: Брянская обл. пгт. Климово ул. Коммунистическая д 2.  
(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

(находящимся в эксплуатации): Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района".

наименование юридического лица

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) «16» мая 2016г. в «16» часов « 00 » минут, в области (ПТЭЭП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. (Зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года № 4145).

(ПУЭ) Правил устройства электроустановок (Утверждены приказом Минэнерго России от 09 апреля 2003 года № 150)

(ПОТЭЭ) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. (Утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 года № 328н. Зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013 г. № 30593).

а именно:

№ п/п.	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование и пункт нормативного технического документа, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	Отсутствует электротехнический персонал для обслуживания электроустановок.	ПТЭЭП п.1.2.1
2	Отсутствует список лиц имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП п.1.7.2. п.3.4 ПОТЭЭ.
3	Ответственная за электрохозяйство Смирнова И.М. не обеспечена личной инструкцией по оказанию первой медицинской помощи.	ПТЭЭП п.1.7.14



5	Электроустановки не укомплектованы защитными средствами согласно норм комплектования.	п.1.2.2 ПТЭЭП п.1.2.2
6	Отсутствует перечень должностей административно-технического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	п.1.4.3 ПТЭЭП
7	Работы в электроустановках не оформляются распоряжениями.	ПОТЭЭ п. 4.1
8	Вводной щит не закрыт на замок.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПОТЭЭ п.3.4
9	В распределительном щите отсутствуют, надписи назначения присоединений.	ПТЭЭП п.2.2.20
10	Не проведено Т.О. вводного щита	ПТЭЭП п.2.2.16
11	Вводной кабель, не закреплен и не защищен от механических повреждений.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.47
12	Не закреплен заземляющий проводник к вводному щиту.	ПТЭЭП п.1.7.2 ПУЭ п.2.1.47

событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов

(если несколько - излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

ответственность за выявленные нарушения в соответствии с п. 1.2.9. ПТЭЭП несет директор Государственного бюджетного учреждения Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Климовского района" Ерошко Надежда Александровна.

Согласно п.1.2.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, ответственность за невыполнение требований, предусмотренных правилами и должностными инструкциями несет руководитель потребителя. Согласно п.1.2.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей потребитель обязан обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности других нормативно-технических документов, чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (далее – Кодекс).

**Сведения о должностном лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:** Н.А. Ерошко

Директор ГБУ «КСЦОН г. Климовского района». Брянская область пгт. Климово, ул. Коммунистическая д 2. Приказ о назначении № 286-к от 29.12.2006г.

Место работы (включая адрес места работы), должность, данные о документах, подтверждающих полномочия должностного лица, сведения о назначении на должность, сведения о возложении ответственности на данное должностное лицо за нарушение указанных требований:

Дата, год и место рождения: 21.07. 1974 года. с.Плавна, Климовского р-на, Брянской области.

Домашний адрес: Брянская область. пгт. Климово. ул.Полевая д 63 кв 11.

Паспортные данные: паспорт 1509 № 827686 Выдан УФМС России по Брянской области в Климовском районе.

Дополнительные сведения; семейное положение, замужем; кол-во иждивенцев: 1 ребенок.

Ранее к административной ответственности не привлекалась.

не привлекался; привлекался, когда

Указанные сведения подтверждаю \_\_\_\_\_ Н.А.Ерошко

подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, дата

Положения ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положение